




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง**


๑. ชื่อโครงการ การจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๓๐๐ ปอนด์ ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑๕ ตู้  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๘,๑๙๒.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๔๕๖,๖๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๒,๕๙๒.- บาท  
รวมราคากลางทั้งสิ้น ๔๘๘,๑๙๒.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ราคากลางตามราคาท้องถิ่น โดยสอบถามจากร้าน ๓ ร้าน ได้แก่
  - ๑) เจริญทรัพย์ กลการ
  - ๒) ประเสริฐการช่าง
  - ๓) ร้านยงยุทธ์ การช่าง
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
คุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๓๐๐ ปอนด์ ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑๕ ตู้
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายไพบุลย์ รื่นเรือง	หัวหน้าฝ่ายเทคนิค	กรรมการ
๖.๓ นายคณิน อุไรวรรณ	เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน	กรรมการ/ เลขานุการ

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
(นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายไพบุลย์ รื่นเรือง)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายคณิน อุไรวรรณ)



คุณลักษณะเฉพาะในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
ขนาด ๓๐๐ ปอนด์ ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑๕ ตู้  
ราคากลางในการจัดซื้อ ๔๙๘,๑๙๒.- บาท

\*\*\*\*\*

คุณลักษณะเฉพาะ

ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๓๐๐ ปอนด์ ที่ชำรุดเสียหาย  
เป็นเงิน ๔๙๘,๑๙๒.- บาท ได้แก่

(๑) การเปลี่ยน-ถ่ายน้ำยาตู้ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ๖A๒๐B ขนาด ๓๐๐ ปอนด์ต่อตู้ จำนวน  
๑ ถังต่อตู้ พร้อมหนังสือรับรอง จำนวน ๑๕ ตู้

(๒) เปลี่ยนมาตรวัดแรงดันไนโตรเจน ขนาด ¼ นิ้ว x ๒-๑/๒ นิ้ว x ๒๕ kg. จำนวน ๒ ชุดต่อตู้  
จำนวน ๑๕ ตู้

(๓) เปลี่ยนไฟสัญญาณไซเรนเป็นทรงกลมแบบหมุน ชนิดหลอดไส้ ขนาด ๒๒๐ วัตต์  
พร้อมตัดต่อเปลี่ยนสาย และปลั๊กเสียบ จำนวน ๑ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้

(๔) เปลี่ยนลูกปืนล้อโครงตู้ดับเพลิง จำนวน ๔ ล้อต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้

(๕) เปลี่ยนยางขอบบานประตู ขอบแผงตู้ พร้อมกระจกหน้าตู้ดับเพลิง จำนวน ๑ ชุดต่อตู้  
จำนวน ๑๕ ตู้

(๖) เปลี่ยนซิล โอริงฝาเปิด-ปิดถังเคมี ขนาดวงนอกไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร วงในไม่น้อย  
กว่า ๗๐ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้

(๗) ทดสอบระบบถังไนโตรเจน (ตรวจสอบความมาตรฐานของถัง) จำนวน ๓ ถังต่อตู้  
จำนวน ๑๕ ตู้

(๘) เปลี่ยนวาล์วเปิดปิดคอกถังไนโตรเจน แบบหมุนเกลียว จำนวน ๒ ถัง จำนวน ๑ ตู้

(๙) เติมน้ำมันหล่อลื่นไนโตรเจน จำนวน ๓ ถังต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้

(๑๐) ซ่อม-ล้างระบบวาล์วเปิด-ปิดทางส่งลมและเคมี จำนวน ๔ ตัวต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้

(๑๑) ซ่อมล้างระบบชุดข้อต่อและสายส่งไนโตรเจนในตู้ จำนวน ๙ เส้นต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้

(๑๒) ซ่อม-ล้างและตัดต่อยี่ห้อสายส่งเคมีดับเพลิง (สายส่วนที่ชำรุด) จำนวน ๑๕ ตู้

(๑๓) ซ่อม-เหล็กพื้นตู้ พร้อมทำสีกันสนิม จำนวน ๑๕ ตู้

(๑๔) ชุดกุญแจล็อกประตูและแผงกระจกหน้าตู้ จำนวน ๒ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้

(๑๕) ค่าแรงถอด-ประกอบ พร้อมจัดส่งติดตั้งตามจุด จำนวน ๑๕ ตู้

(๑๖) ระยะเวลารับประกันงานซ่อม ๑ ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๑๙๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพบุลย์ รื่นเรือง)




ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคณิน อุไรวรรณ)

**บัญชีประมาณการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตู้ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๓๐๐ ปอนด์  
ที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑๕ ตู้  
\*\*\*\*\***

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	การเปลี่ยน-ถ่ายน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ๖A๒๐B ขนาด ๓๐๐ ปอนด์ ต่อถัง จำนวน ๑ ถังต่อตู้ พร้อมหนังสือรับรอง จำนวน ๑๕ ตู้	๑๑๒,๕๐๐	
๒.	เปลี่ยนมาตรวัดแรงดันไนโตรเจน ขนาด ¼ นิ้ว x ๒-๑/๒ นิ้ว x ๒๕ kg. จำนวน ๒ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๓๗,๕๐๐	
๓.	เปลี่ยนไฟสัญญาณไซเรนเป็นทรงกลมแบบหมุน ชนิดหลอดไส้ ขนาด ๒๒๐ วัตต์ พร้อมตัดต่อเปลี่ยนสาย และปลั๊กเสียบ จำนวน ๑ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๒๑,๗๕๐	
๔.	เปลี่ยนลูกปืนล้อโครงตู้ดับเพลิง จำนวน ๔ ถังต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๒๑,๖๐๐	
๕.	เปลี่ยนยางขอบบานประตู ขอบแผงตู้ พร้อมกระจกหน้าตู้ดับเพลิง จำนวน ๑ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๑๒,๐๐๐	
๖.	เปลี่ยนซีล โอริงฝาเปิด-ปิดถังเคมี ขนาดวงนอกไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร วงในไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๓,๗๕๐	
๗.	ทดสอบระบบถังไนโตรเจน (ตรวจสอบความมาตรฐานของถัง) จำนวน ๓ ถังต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๒๐,๒๕๐	
๘.	เปลี่ยนวาล์วเปิดปิดคอกถังไนโตรเจน แบบหมุนเกลียว จำนวน ๒ ถัง จำนวน ๑ ตู้	๑,๕๐๐	
๙.	เติม-บรรจุลมไนโตรเจน จำนวน ๓ ถังต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๑๓,๕๐๐	
๑๐.	ซ่อม-ล้างระบบวาล์วเปิด-ปิดทางส่งลมและเคมี จำนวน ๔ ตัวต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๔๕,๐๐๐	
๑๑.	ซ่อม-ล้างระบบชุดข้อต่อและสายส่งไนโตรเจนในตู้ จำนวน ๙ เส้นต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๓๐,๐๐๐	
๑๒.	ซ่อม-ล้างและตัดต่อยี่ห้อสายส่งเคมีดับเพลิง (สายส่วนที่ชำรุด) จำนวน ๑๕ ตู้	๒๔,๗๕๐	
๑๓.	ซ่อม-เหล็กพื้นตู้ พร้อมทำสีกันสนิม จำนวน ๑๕ ตู้	๓๐,๐๐๐	
๑๔.	ชุดกุญแจล็อกประตูและแผงกระจกหน้าตู้ จำนวน ๒ ชุดต่อตู้ จำนวน ๑๕ ตู้	๙,๐๐๐	
๑๕.	ค่าแรงถอด-ประกอบ พร้อมจัดส่งติดตั้งตามจุด จำนวน ๑๕ ตู้	๘๒,๕๐๐	
๑๖.	ระยะเวลารับประกันงานซ่อม ๑ ปี		
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>๔๖๕,๖๐๐</b>	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<b>๓๒,๕๙๒</b>	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๔๙๘,๑๙๒</b>	

(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน-)

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอรรถสิทธิ์ มณีประะ)  
ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายไพฑูย์ รื่นเริง)  
ลงชื่อ.......... กรรมการ/เลขานุการ  
(นายคณิน อุไรวรรณ)